МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

ул. Фруктовая, 6, г. Нижний Новгород, 603950
телефон: 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831)

Управление надзорной деятельности

ул. Фруктовая, 6, г. Нижний Новгород, 603950
телефон: 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831)
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности по г. Арзамас и Арзамасскому району
607220, г. Арзамас, ул. Железнодорожный порядок, 6а, тел. 4-43-28, факс 4-61-88 (код – 8 83147),.

Предписание № 279/279/1-5
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

« 21 » августа 2014 г.

Директору НОУ СПО «НЭТК» Смирновой Е.В.
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г. Арзамас и Арзамасскому району Нижегородской области **Плакунова Николая Витальевича по пожарному надзору № 279 от «04» августа 2014 года**, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012г № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».
в период с «19» августа 2014 г. по « 21 » августа 2014г.
проведена плановая (плановая) проверка
Государственным инспектором г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору Создашовым Евгением Васильевичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **Директором НОУ СПО «НЭТК» Смирновой Е.В.**
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки;

№ предписания	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правого акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
в области пожарной безопасности				
1	В здании общежития в коридорах жилых секций на 3-м этаже ликвидировать эксплуатацию электропроводки по временной схеме (не под штукатуркой) с видимыми нарушениями изоляции.	Основание: ППР в РФ п. 42	01.05.2015г	

2	Привести в рабочее состояние кнопки включения насосов-повысителей системы внутреннего противопожарного водопровода около шкафов пожарных кранов в здании общежития.	Основание: ППР в РФ п. 61	01.05.2015г	
3	Выполнить маркировку шкафа пожарного крана в соответствии с требованиями ГОСТа в подвальном помещении нового учебного корпуса под помещением столовой.	Основание: ст. 46 ФЗ «О Техническом регулировании» № 184 от 27.12.2002г. НПБ 151-2000 п. 4.15	01.05.2015г	
4	Обеспечить ежемесячное проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом установленных на обводной линии водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных насосных агрегатов, с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.	Основание: ППР в РФ п. 59	01.05.2015г	
5	Трубы внутреннего противопожарного водопровода в новом здании выполнить из несгораемого материала и диаметром не менее 50 мм.	Основание: СНиП 2.04.01-85* п. 6.8, п. 10.1*	01.05.2015г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Арзамас и Арзамасского района
по пожарному надзору
Создашов Е.В. _____

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«21» августа 2014г.

Предписание для исполнения получил:

_____ директор МЭПК
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)
Смирнова Е.В.

«21» августа 2014г.